

Oficialusis atstovas Lietuvoje

MITSUBISHI ELECTRIC
Decentralizuota sieninė mini rekuperacinė sistema
ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. 190730-1
 2019 m. Liepos mėn. 30 d.

Mes, UAB „EKO2ŠILUMA“, įmonės kodas 302444868, buveinės adresas: Partizanų g. 27, Kaunas, tel. 8 37 350075, oficialusis „Mitsubishi Electric“ atstovas Lietuvoje, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad:

Gamintojo MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Nakatsugawa Work, adresas 1-3 Komaba-cho, Nakatsugawa, Gifu-Pref 508-8666, Japonija,

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas, modelis, paskirtis | Kiekis |
|----------|--|--------|
| 1 | Decentralizuota sieninė mini rekuperacinė sistema VL-100U5-E, skirta naudoti gyvenamosios, komercinės ir lengvosios pramonės paskirties patalpų vėdinimui | 1 vnt. |

atitinka šių Europos direktyvų bei suderintų standartų nuostatas ir gamintojo deklaruojamas technines charakteristikas:

EN 55014-1: 2006+A1:2009+ A2 2011
 EN 61000-3-2: 2006: + A1: 2009+A2:2009
 EN 61000-3-3: 2008
 EN 55014-2: 1997 + A1:2001 + A2: 2008

Techninės specifikacijos

| Modelis | Maitinimo įtampa (V) | Dažnis (Hz) | Veikimo lygiai | Energijos suvartojimas (W) | Oro tūris (m ³ /h) | Šilumokaičio efektyvumas (%) | Triukšmo lygis (dB) | Svoris (kg) |
|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| VL-100U ₅ -E | 220 | 50 | HI | 30 | 100 | 73 | 36,5 | 7,5 |
| | | | LO | 13 | 55 | 80 | 24 | |
| | 230 | 50 | HI | 31 | 105 | 73 | 37 | |
| | | | LO | 15 | 60 | 80 | 25 | |
| | 240 | 50 | HI | 34 | 106 | 72 | 38 | |
| | | | LO | 17 | 61 | 79 | 27 | |
| | 220 | 60 | HI | 34 | 103 | 73 | 37 | |
| | | | LO | 17 | 57 | 80 | 25 | |

*Triukšmo lygis gali būti aukštesnis, priklausomai nuo patalpos struktūros.

UAB „EKO2ŠILUMA“
 Įmonės kodas: 302444868
 Partizanų g. 27, Kaunas LT-49456
 Tel.: 8-37 350075, Faks.: 8-37 452228
 Mob.: 8-678 85584



for a greener tomorrow

Kondicionieriai
 Šilumos siurbliai
 Rekuperacinės sistemos

<http://www.eko2siluma.lt>

Oficialusis atstovas Lietuvoje

Atitikties deklaravimo pagrindas (PRIDEDAMA):

- gamintojo pateikta EMC bandymų ataskaita (angl. „EMC TEST REPORT“), Nr. 1223059D, 2013 m. kovo 18 d. ir
- gamintojo pateikta dviejų vamzdžių Lossnay (VL-100U5-E, VL-100EU5-E) oro cirkuliacijos per išorinius apsauginius vamzdelių gaubtus bandymų ataskaita (angl. „Two Pipe Lossnay (VL-100U5-E, VL-100EU5-E) air short circuit at External Weather cover“), Nr. N16SGGT0058, 2016 m. birželio 24 d.